

Agence Régionale de Santé - DD des Hautes-Alpes

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

5, Rue des Silos -Parc Agroforest

BP 40 157 05004 GAP cedex

Tél : 04 13 55 86 11

Fax : 04 13 55 86 44

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : AUBERIC français

Téléphone : 04 13 55 86 07

Recontrôle suite au prélèvement du

**RESULTATS D'ANALYSES
D'EAU DE CONSOMMATION
Pour Affichage**

Code de la Santé Publique - Art.R1321-27

Résultat partiel du prélèvement du : **01-juil.-21**

Date d'émission : **05-juil.-21**

COMMUNE : SAINTE-COLOMBE

PSV	Nom Point de Prélèvement	Lieu prélèvement
2279	M. ALMERAS	QUARTIER LE POULY
Réseau : 1295	LES BEGUES	Lieu exact : PRELEVEMENT FAIT EN MAIRIE

Résultats des Analyses

Paramètre	Valeur	Norme	Paramètre	Valeur	Norme
Escherichia Coli (pour 100 ml) :	<1	0/100 ml	Bactéries coliformes /100ml-MS	2	0
Enterocoques pour 100 ml :	3	0/100 ml			(référence de qualité)
Chlore libre (mg/l) :	<0,03				
Turbidité (NFU) :	<0,1				

Non Conformité

La contamination bactériologique persiste depuis le 08/06/2021. Une information de la population de cette situation est nécessaire.

Il est impératif de vérifier le bon fonctionnement du traitement UV (absence d'entartrage, durée de vie de la lampe dépassée, encrassement du réacteur,...) et si nécessaire la changer.

Et vérifier l'absence de désordres sur le réseau public de distribution (fuites, travaux,...).

Vous voudrez bien tenir informer nos services des mesures prises.

Un nouveau prélèvement sera effectué.

Demande de recontrôle : LOT n°4/ARS PACA/DD05 -05/07/2021 08:32:45 Nouveau prélèvement - Semaine : Entre le Par : CARSO
09/07/20

Analyses en recontrôle Type Lieu exact de prélèvement

B4 S1 MAIRIE PSV 5714

Destinataires		Téléphone	Fax
Exploitant	SAINTE COLOMBE (MAIRIE DE)	0492662844	0492662844
Maître d'Ouvrage	SAINTE COLOMBE (MAIRIE DE)	0492662844	0492662844