

Agence Régionale de Santé - DD des Hautes-Alpes

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

5, Rue des Silos -Parc Agroforest

BP 40 157 05004 GAP cedex

Tél : 04 13 55 86 11

Fax : 04 13 55 86 44

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

**RESULTATS D'ANALYSES
D'EAU DE CONSOMMATION
Pour Affichage**

Code de la Santé Publique - Art.R1321-27

Résultat partiel du prélèvement du : **07-juin-23**

Date d'émission : **09-juin-23**

Affaire Suivie par : VOUTIER Laurence

Téléphone : 04 13 55 86 13

COMMUNE : SAINTE-COLOMBE

PSV	Nom Point de Prélèvement	Lieu prélèvement
1918	CAMPING LES CATOYES	SANITAIRE
Réseau :	1295 LES BEGUES	Lieu exact :

Résultats des Analyses

Paramètre	Valeur	Norme
-----------	--------	-------

Escherichia Coli (pour 100 ml) : **3** 0/100 ml

Non Conformité

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, pour le paramètre E.Coli.

Effectuer un nettoyage et une désinfection du réseau privé du camping.

En application des articles R.1321-27 et R.1321-30 la Personne Publique ou Privée responsable de la distribution d'eau doit prendre des mesures correctives nécessaires et elle doit informer le maire et l'ARS (DD05) de l'application des mesures prises.

Un prélèvement de recontrôle sera réalisé sous 10 jours.

L'analyse doit être affichée au sein de l'établissement.

entre le 10 et le CARSO

<u>Analyses en recontrôle</u>	Type	Lieu exact de prélèvement
B4	S1	

Destinataires		Téléphone	Fax
Exploitant	SAINTE COLOMBE (MAIRIE DE)	0492662844	0492662844
Maître d'Ouvrage	SAINTE COLOMBE (MAIRIE DE)	0492662844	0492662844