

Agence Régionale de Santé - DD des Hautes-Alpes

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

5, Rue des Silos -Parc Agroforest

BP 40 157 05004 GAP cedex

Tél : 04 13 55 86 11

Fax : 04 13 55 86 44

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

**RESULTATS D'ANALYSES  
D'EAU DE CONSOMMATION  
Pour Affichage**

**Code de la Santé Publique - Art.R1321-27 et 28**

**Résultat partiel du prélèvement du : 14-sept.-22**

Date d'émission : 16-sept.-22

**COMMUNE : SAINTE-COLOMBE**

Affaire Suivie par : AUBERIC François

Téléphone : 04 13 55 86 07

Recontrôle suite au prélèvement du

PSV	Nom Point de Prélèvement	Lieu prélèvement
5714	ROBINET MAIRIE DE SAINTE COLOMBE	ROBINET MAIRIE
Réseau :	1295 LES BEGUES	Lieu exact :

**Résultats des Analyses**

Paramètre	Valeur	Norme	Paramètre	Valeur	Norme
Escherichia Coli (pour 100 ml) :	18	0/100 ml	Bactéries coliformes /100ml-MS	30	0
Enterocoques pour 100 ml :	18	0/100 ml			
Chlore libre (mg/l) :	<0,03				

**Maintien Restriction**

**En application des articles R.1321-26 et R.1321-30 du code de la Santé Publique, l'interdiction de consommer l'eau du réseau public des Begues est maintenue pour les usages de consommation (boisson, lavage des dents et préparation des aliments),**

**Je vous invite à vérifier le bon fonctionnement du traitement UV et effectuer une purge du réseau de distribution dans la mesure du possible.**

**Un recontrôle sera effectuer dans le courant de la semaine le 19/09/2022.**

**Demande de recontrôle :** LOT n°4/ARS PACA/DD05 -16/09/2022 16:17:17 Nouveau prélèvement - Semaine : le 16/09/ Par : CARSO 2022

**Analyses en recontrôle** Type Lieu exact de prélèvement  
B4 S1

Destinataires		Téléphone	Fax
Exploitant	SAINTE COLOMBE (MAIRIE DE)	0492662844	0492662844
Maître d'Ouvrage	SAINTE COLOMBE (MAIRIE DE)	0492662844	0492662844